

कार्यालय सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०विभाग,
वाराणसी ।

पत्रांक 85 / 1CB

दिनांक, 30-12-016

सेवा में,

प्रबन्धक
गांधी मेमोरियल स्कूल,
करोँदी, सुन्दरपुर, वाराणसी ।


विषय:- नेशनल बिल्डिंग प्रमाणपत्र देने हेतु ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र दिनांक 28.12.2016

महोदय, ===xxx===

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपके विद्यालय भवन की जाँच इस खण्ड के अवर अभियन्ता द्वारा करायी गयी । विद्यालय भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के तहत निर्मित पाया गया । विद्यालय भवन में अग्निशमन यंत्र-संयंत्र समुचित मात्रा में लगे हुए है तथा पीने के पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है । चेक लिस्ट की मूल प्रति संलग्न है ।

संलग्न:- चेक लिस्ट मूल में


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०विभाग
वाराणसी ।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट


(ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12) हेतु चेकलिस्ट:-


क्र० सं०	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख
	<u>भवन की चेक लिस्ट</u>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	ये
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय भिकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा म्यूकृत है?	न
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	G.F. 1st
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	3530 0622
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	ये
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	ये
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सर्कुलेशन है?	ये
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	ये
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	ये
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	न
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	न
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	न
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	न
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	न
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	न
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	न
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है ?	न
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी०, ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	न


Architect PWD.

Architect

ii.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	Yes
iii.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	Yes
iv.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes
v.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	Yes


 (N. K. Singh) PWD
 2/15


 सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 वाराणसी


 Architect PWD